

## VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Departamento de Evaluación, Organización y Métodos



DEOM-3.3.4-FO14

HOJA DE VIDA

## INDICADOR DE GESTIÓN

\* Departamento de Planta Física

<b>Código</b>	<b>DPF-3.3.3-CM15</b>
<b>Expedido</b>	<b>2011-05-12</b>
<b>Actualizado</b>	<b>Septiembre 9 de 2013</b>
<b>Versión</b>	<b>1</b>

<b>Nombre del indicador</b>	Consumo de agua anual en el campus sin incluir riego de jardines
<b>Objetivo</b>	Hacer seguimiento a los consumos de agua en el campus, para tomar acciones que optimicen el uso racional de este recurso.
<b>Proceso relacionado</b>	10. Sistema de Gestión Ambiental – Programa Conservación y uso racional del Agua “AGUAVIVA”
<b>Objetivo Ambiental relacionado</b>	Implementando buenas prácticas ambientales que conlleven al ahorro continuo y sostenido del agua y la energía y los consumibles, así como el efectivo tratamiento y disposición de residuos en los diferentes subsistemas
<b>Unidad de medida</b>	m <sup>3</sup> /persona-año
<b>Cálculo</b>	(Consumo de agua anual en m <sup>3</sup> sin incluir riego de jardines)/ (Población de estudiantes +empleados)
<b>Frecuencia de medición</b>	Anual
<b>Glosario (terminología)</b>	<b>Metro cubico:</b> Unidad de medida del agua consumida en el campus
<b>Origen de los datos</b>	Formato con lectura diaria del medidor de agua de la planta de agua potable, lecturas mensuales de medidores sobre la red de riego de jardines, consolidación de consumos mensuales, información del Dpto. de Planeación sobre el número de estudiantes e información del Dpto. de RRHH sobre el número de empleados.
<b>Responsable</b>	Gestor: Jefe del Depto. De Planta Física. Monitoreo: Coordinador de infraestructura Técnica y Jefe del Dpto. de Planta Física.
<b>Situación Actual</b>	Estado actual: 2,8 m <sup>3</sup> /persona Meta/Umbral : 2,6 m <sup>3</sup> /persona
<b>Rangos de tolerancia</b>	Excelente: menos de 2,6 m <sup>3</sup> /persona; Satisfactorio: entre 2,6 y 2,7 m <sup>3</sup> /persona; Aceptable: entre 2,71 y 2,9 m <sup>3</sup> /persona; Alarma: entre 2,91 y 3,1 m <sup>3</sup> /persona y crítico: más de 3,1 m <sup>3</sup> /persona.

VERSIÓN: 0